АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 30/____

с.а. Мамай
Место составления

12.06.2023 г.
Время 9:58

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 30 от 08.06.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
ШЕЛКОПЛЯСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ - начальник РГУ Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал ДЧС Акмолинской области
ДӘУРЕНБЕК АСҚАР АРДАҚҰЛЫ - Главный специалист РГУ Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал ДЧС Акмолинской области

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Мамай отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Мамай отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, район Биржан сал, Мамай, Шокана Уалиханова (улица), 11.

5. Срок проведения проверки 12.06.2023 - 12.06.2023

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены
.

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Мамай отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Не проведена работа по испытанию и измерению изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, проводимая не реже 1 раза в 3 года, с составлением протокола испытаний.	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку
[illegible] Нач. ОЧС [illegible] Шелкоплясов Д.С.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Сканировано с CamScanner

директор ОШ с. Мамай Рамазанова С.Т. Фабу

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на «__» листах

«12» 06 2023.

Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

Сканировано с CamScanner